



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.33543

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП-СВИРЬ»,  
Адрес: Россия, 187700, Ленинградская обл. Лодейнополюский р-н, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д. 76 А, ИНН: 4709006786, ОГРН: 1024701532712,  
телефон: 8 (813) 642-23-98, электронная почта: infolp@csp-svir.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП-СВИРЬ»,  
Адрес: Россия, 187700, Ленинградская обл. Лодейнополюский р-н, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д. 76 А, ИНН: 4709006786, ОГРН: 1024701532712,  
телефон: 8 (813) 642-23-98, электронная почта: infolp@csp-svir.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Моеква, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты цементно-стружечные выпускаемые по ГОСТ 28816-2016 «Плиты цементно-стружечные (ЦСП). Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
23.65.11

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ ред 30.04.2021).  
ГОСТ 30244-94 (п.7, метод2) – группа горючести Г1;  
«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования  
ГОСТ 30402-96- группа воспламеняемости В1; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)- группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)- группа токсичности продуктов горения Т2

код ТН ВЭД  
6808 00 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №30060-ПРГ/ПБ-23 от 19.12.2023. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия).  
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 22.12.2023 по 21.12.2028

Руководитель органа



подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации