




СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



001113

№ **РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1080**

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ЦСП-СВИРЬ». Юр. Адрес: Ленинградская обл. Лодейное Поле г., Ленина пр-кт, дом № 76, литера А. ИНН: 4709006786 ОГРН: 1024701532712

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Номер телефона/факс: 8 (81364) 2-23-98. Электронная почта: infolp@csp-svir.ru
 ООО «ЦСП-СВИРЬ». Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская обл. Лодейное Поле г., Ленина пр-кт, дом № 76, литера А. ИНН: 4709006786 ОГРН: 1024701532712 Номер телефона/факс: 8 (81364) 2-23-98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Электронная почта: infolp@csp-svir.ru
 ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты цементно-стружечные третья категория, выпускаемые по ТУ 23.65.11-003-55146110-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022) Показатели: КМ1 ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1 – трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные), ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие)

Код ОКПД2 23.65.1
 Код ТН ВЭД 6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1398 от 11.05.2023 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

Заявка № ПБ01.Н1080 от 26.04.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1080 от 28.04.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1910 от 12.05.2023 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01» ТУ 23.65.11-003-55146110-2023 "Плиты цементно-стружечные третьей категории"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2023 г. по 11.05.2028 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Коваль М. Г.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К. В.