



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.33543

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП-СВИРЬ»,
Адрес: Россия, 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д. 76 А, ИНН: 4709006786, ОГРН: 1024701532712,
телефон: 8 (813) 642-23-98, электронная почта: infofp@esp-svir.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП-СВИРЬ»,
Адрес: Россия, 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д. 76 А, ИНН: 4709006786, ОГРН: 1024701532712,
телефон: 8 (813) 642-23-98, электронная почта: infofp@esp-svir.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11п/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты цементно-стружечные выпускаемые по ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные (ЦСП). Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.65.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ ред 30.04.2021).
ГОСТ 30244-94 (п.7, метод2) – группа горючести Г1;
«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
ГОСТ 30402-96 - группа воспламеняемости В1;
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) - группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - группа токсичности продуктов горения Т2
Протокол испытаний №30060-ПРГ/ПБ-23 от 06.11.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

код ТН ВЭД
6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия).
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.11.2024 по 06.11.2029

Руководитель органа по сертификации

Эксперт



(Handwritten signature)
подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

(Handwritten signature)
подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации